

**„ВОДОВОД” а.д.
БАЊА ЛУКА**

**Број: 03/2-3059 /1-23/1
Датум: 06.09.2023. године**

На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22) и рјешења канцеларије за разматарње жалби број ЈН2-02-07-1-1908-8/23 од 24.08.2023. године, у поступку јавне набавке: “Водоводни материјал (фазонски комади, хватачи нечистоће, огрлице ЗАК, пвц огрлице, уни спојнице, реп спојнице, поклопци, алкатен цијеви, регулатори притиска“ – **ЛОТ 1 – Фазонски комади** Управа „Водовода“ а.д. Бања Лука је дана 06.09.2023. године донијела

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке

Члан 1.

Уговор за јавну набавку: “Водоводни материјал (фазонски комади, хватачи нечистоће, огрлице ЗАК, пвц огрлице, уни спојнице, реп спојнице, поклопци, алкатен цијеви, регулатори притиска“ – **ЛОТ 1 – Фазонски комади**, додјељује се понуђачу: **„ВИНЕХО“ d.o.o Sarajevo**, понуда број: **117/23 од 31.05.2023. године**, за понуђену цијену **239.998,00 КМ без ПДВ-а**, као најбоље оцијењеном.

Члан 2.

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу, по протеку рока од 15 дана, рачунајући од дана када сви понуђачи буду обавјештени о избору најповољније понуде.

Члан 3.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Сектор за комерцијалне послове.

Члан 4.

Ова одлука објавиће се на веб-страници www.vodovod-bl.com и истовремено се доставља понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) и члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 03/2-1750/2-23 од 08.05.2023. године.

Јавна набавка је проведена отвореним поступком.

Процијењена вриједност јавне набавке и максимална финансијска вриједност на коју се планира закључити оквирни споразум без ПДВ-а је 240.000,00 КМ на годишњем нивоу.

Обавјештење о набавци број: 966-1-1-184-3-54/23 објављено је на Порталу јавних набавки дана 16.05.2023. године.

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 03/2-1750/3-23 од 08.05.2023. године.

Канцеларија за разматрање жалби је дана 24.08.2023. године донијела рјешење број ЈН2-02-07-1-1908-8/23 којим је усвојила жалбу понуђача „ВИНЕХО“ d.o.o Sarajevo на првобитну одлуку о поништењу поступка број 03/2-1750/19-23/1-2 од 13.07.2023. године и поништило наведену одлуку те предмет вратило Уговорном органу на поновно одлучивање.

Уговорни орган након рјешења канцеларије за разматрање жалби доноси нову одлуку о избору најповољнијег понуђача гдје констатује следеће:

Понуда понуђача „ВИНЕХО“ d.o.o Sarajevo је **технички задовољавајућа и испуњава све услове прописане тендерском документацијом** и као таква је прихватљива.

Понуда понуђача „Интерконт комерц“ доо Лакташи је неисправна из следећих разлога:

1. Увидом у понуду понуђача „Интерконт комерц“ доо Лакташи утврђено је да исти за више позиција из Техничке спецификације (стр. 3-5 из ТД) нудио алтернативне производе за одређене позиције како је наведено у табели:

Позиција	Ред. Бр. Из спецификације	Произвођач 1	Произвођач 2
Е-БС	1-9	МИВ, Хрватска, страна понуде 101	ЈАФАР, Пољска, страна понуде 175
Е-ПХД	10-17	МИВ, Хрватска, страна понуде 103	ЈАФАР, Пољска, страна понуде 171
У-ПЕХД	18-20	МИВ, Хрватска, страна понуде 105	ЈАФАР, Пољска, страна понуде 173
МДК	94-98	МИВ, Хрватска, страна понуде 139-145	ЈАФАР, Пољска, страна понуде 205-207

За горе наведен позиције није могуће одредити шта понуђач конкретно нуди, а што је јако битно јер пратећа документација (сертификати и пратећи услови) није комплетна за све понуђене производе. За позицију Е-БС (ставке 1-6 из техничке спецификације) понуђач на са страни 101. своје понуде доставио технички лист произвођача МИВ Хрватска из којег се не може утврдити класа дактилног жељеза (ГГГ), а што је захтјевано на страни 5.ТД гдје је наведено „*Кућиште и притезна прирубница од нодуларног лива у складу са европским нормама ЕН 545, ЕН-ГЈС 500-7, ЕН 1563 за радни притисак ПН10 бара*“ гдје је на приложеном каталогу наведено само ГГГ без јасне класе, а која може бити нижа од захтијеване. Даље, понуђач је за исту позицију нудио и алтернативни производ произвођача ЈАФАР, Пољска, међутим није доставио доказ да понуђена роба испуњава захтјеве важећег стандарда ЕН што је захтјевано у ТД на страни 7. „*Понуђач је дужан доставити Увјерење о квалитету или извјештај о квалитету, (цртификате, атесте), или други документ издат од надлежних институција за контролу квалитета, којим се потврђује да понуђена роба испуњава захтјеве важећег стандарда ЕН (траженог по ставкама). Датуми издавања траженог Увјерења о квалитету (цртификата, атеста) не смију бити старији од 3 (три) године од датума отварања понуда предметне набавке.*“ Понуђач Интерконт комерц је за позиције Е-ПХД (ставке 10-17 из ТС) и У-ПХД (ставке 18-20) понудио производе произвођача МИВ, Хрватска и ЈАФАР, Пољска гдје је направио исте пропусте како је наведено и за Е-БС арматуре, тј. за производе прозвођача Јафар, Пољска није доставио тражено увјерење о квалитету (цртификат, атест). Уколико би уговорни орган прихватио овако припремљену понуду то би значило да понуђач приликом испоруке може испоручити било који производ који је понудио, а како је већ наведено, производи не задовољавају тражене техничке карактеристике наведене у ТД (тачка 7. техничке спецификације, ЛОТ 1- фазонски комади, стр 3-8).

2. Понуђач „Интерконт комерц“ у својој понуди није доставио технички лист (каталог) за производ „Х комад бушени“ позиције 90, 91 и 93 из техничке спецификације (стр. 3-5 ТД) иако је тендерском документацијом на страни 8. захтјевано да је потребно „*доставити каталог (извод каталога) произвођача понуђених роба, којим се доказује производња понуђених роба, горе наведених карактеристика, матаеријала и димензија*“.
3. Понуђач „Интерконт комерц“ у својој понуди није доставио технички лист (каталог) за производ „ФФ комад ДН50, Л=600мм“ позиције 38 из техничке спецификације (стр. 3-5 ТД) иако је тендерском документацијом на страни 8. захтјевано да је потребно „*доставити каталог (извод каталога) произвођача понуђених роба, којим се доказује производња понуђених роба, горе наведених карактеристика, матаеријала и димензија*“. Понуђач је доставио каталог за позиције „ФФ комади“ на странама 123-129 те 133-135 своје понуде, међутим предметна позиција није наведена на истим.

Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен због примјене критеријума **најнижа цијена** (е-аукција се не спроводи у складу са чланом 3. став (3) Правилника о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласик БиХ 66/16“).

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка б) (критеријум за додјелу уговора је „најнижа цијена“) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке.

в.д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА
ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Жељко Раљић, мастер ен. и саоб. машинства

в.д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА
ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Жељко Травар, дипл. правник

в.д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА
ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,
СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИЗУ

Чедо Шеварика, дипл. екон.

в.д. ДИРЕКТОРА
"БОДОВИ" БАЊА ЛУКА
Предраг Дудуковић, мастер менаџмента

Доставити:

- Управи друштва,
- Сектору за ком. послове,
- Архиви,
- Свим понуђачима (x2).